


Konstruktion: Dach | Warmdach

Detail: Abschottung inklusive Entwässerung

Auszug ÖNORM B 3691, 2019-05-01 | Seite 20 | Pkt. 5.6:

Bei Dächern der Kategorie K3 ist mindestens eine der Zusatzmaßnahmen zu planen und ein Wartungsplan mit mindestens jährlichen Wartungen vorzusehen. Zur Erhöhung der Sicherheit von Dachabdichtungen können folgende Zusatzmaßnahmen geplant werden:

- Unterteilung von Dachaufbauten mit unterlaufsicheren Abschottungen, deren Feldgröße bei Dächern mit freiliegenden Abdichtungen höchstens 300 m², bei leicht entfernbaren Auflasten (Kiesschüttung) oder leicht entfernbaren Belägen höchstens 200 m² beträgt und bei denen mindestens ein Kontrollstutzen pro Abschottungsfeld angeordnet ist;
- Ausbildung der Dampfsperre mit Bitumendampfsperrbahnen E-ALGV-4, E-KV-4, E-KV-5 samt Entwässerung; sofern die Entwässerung der Dampfsperre nicht kontrollierbar ist, sind Kontrollschächte anzuordnen;
- Ausbildung von Kompaktdächern (Warmdachaufbauten) oder mit dem Untergrund vollflächig verklebte Abdichtungen (Umkehrdächer, ungedämmte Dächer);
- Ausbildung von einem Unterdach gemäß ÖNORM B 4119;
- Einbau von flächigen Detektionssystemen, die eine zerstörungsfreie Feuchtigkeitskontrolle ermöglichen;
- Gefälle der Abdichtungsschicht von mindestens 10 ‰.



Die Systemskizze muss vom Planer und Anwender kontrolliert und im Bedarfsfall auf die tatsächliche Anwendung angepasst werden.

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zeichnungsnummer	DA_WD_07
Erstelldatum	Juni 2020
Maßstab	ohne
Ersteller	Technik_IBK